



COMUNE DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel.
0342.606.211
C.F.: 00098990146
<http://www.comune.morbegno.so.it>
PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CITTÀ DI MORBEGNO

(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 18/02/2025

Area Urbanistica ed Ambiente - Museo

Servizio Urbanistica ed Ambiente - Museo

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 241/90 E S.M. E I. SVOLTA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA (L. 241/90 ART. 14BIS) PROPEDEUTICA ALL' APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO SPINI-VANONI - FINANZIATA DAL PNRR M4 - C1- I1.2 CUP. H98H24000520006.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Morbegno dal 18/02/2025 al 05/03/2025.

DETERMINAZIONE N° 130 DEL 18/02/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LEGGE 241/90 E S.M. E I. SVOLTA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA (L. 241/90 ART. 14BIS) PROPEDEUTICA ALL' APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO SPINI-VANONI - FINANZIATA DAL PNRR M4 - C1- 11.2 CUP. H98H24000520006.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO l'art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art. 107 spettano ai Responsabili del Servizio;

VISTO il Decreto Sindacale n. 18 in data 26/09/2024 con il quale viene attribuita all'Arch. Cristina Tarca la Responsabilità gestionale del Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo;

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 1155 del 31/12/2024 è stato affidato il “servizio tecnico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della nuova mensa scolastica a Servizio dell'Istituto Comprensivo 1 Morbegno – Spini Vanoni”, finanziato con fondi PNRR, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dallo Studio DNPR ARCHITETTI ASSOCIATI rappresentato dall'Arch. Giovanni Ripamonti (Socio), dall'Alderighi Ingegneri Associati rappresentata dall'Ing. Adriano Alderighi (Socio), dalla società Techninon srl rappresentata dall'Ing. Stefano Rusconi (Legale rappresentante) e dall'Arch. Mattia Sala;
- il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo ai “Lavori di realizzazione di nuova mensa scolastica a Servizio dell'Istituto Comprensivo 1 Morbegno – Spini Vanoni” è pervenuto al protocollo con il n. 2786 in data 03/02/2025 ed integrazione in data 05/02/2025 prot. n. 3101;
- in data 05/02/2025 protocollo n. 3165 veniva indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati propedeutici all'approvazione del progetto esecutivo;
- il termine entro il quale i soggetti coinvolti avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni è stato fissato per il giorno 17/02/2025;

PRESO ATTO dello svolgimento della Conferenza di Servizi Decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art.14-bis della L. 241/90, relativa all'esame del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica riguardante i “Lavori di realizzazione di nuova mensa scolastica a Servizio dell'Istituto Comprensivo 1 Morbegno – Spini Vanoni” - CUP H98H24000520006, come da Verbale della Conferenza di Servizi in data 18/02/2025, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi, che raccoglie i pareri e le prescrizioni espressi dai soggetti coinvolti entro i termini stabiliti;

PRESO ATTO che le prescrizioni formulate ai fini dell'assenso possono essere integralmente recepite senza necessità di modificare in modo sostanziale la decisione oggetto della conferenza, e che tali indicazioni saranno implementate nella fase di progettazione esecutiva;

CONSIDERATO quanto sopra esposto, si ritiene di poter concludere la conferenza relativa al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica con esito favorevole.

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. e in particolare:

- l'art.14 bis in merito alla Conferenza di Servizi semplificata;
- l'art.14 bis comma 4 il quale recita: "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito.";
- l'art.14-quater comma 1 che prevede che "la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati";

DETERMINA

1. Di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi effettuata in forma semplificata e asincrona;
2. Di approvare il Verbale della Conferenza di Servizi redatto in data 18/02/2025, che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di concludere positivamente la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art.14 della Legge n.241/90 e s.m.i., sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica riguardante i "Lavori di realizzazione di nuova mensa scolastica a Servizio dell'Istituto Comprensivo 1 Morbegno – Spini Vanoni" - CUP H98H24000520006, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR;
4. Di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa, unitamente al Verbale della Conferenza di Servizi, ai soggetti invitati a partecipare a detta Conferenza;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile
Area Urbanistica ed Ambiente - Museo
Cristina Tarca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TARCA CRISTINA in data 18/02/2025

  	<p style="text-align: center;">COMUNE DI MORBEGNO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Sondrio</p> <p style="text-align: center;">Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel. 0342.606.211</p> <p style="text-align: center;">C.F.: 00098990146 http://www.comune.morbegno.so.it</p> <p style="text-align: center;">PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it</p> <p style="text-align: center;">Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo</p>	 <p style="text-align: center;">Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> <p style="text-align: center;">PNRR.M4C1-1.2</p> 
---	--	--

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona relative all'esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei LAVORI DI NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO - SPINI VANONI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE (CUP H98H24000520006)

In data 05/02/2025 protocollo n. 0003165, la sottoscritta Arch. Cristina Tarca in qualità di R.U.P. ha provveduto all'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati relativi al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei LAVORI DI NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO - SPINI VANONI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE pervenuto in data 03/02/2025 ed acquisito al protocollo n.2786.

Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni è decorso il 17/02/2025 u.s., nelle forme e con le modalità di cui all'art. 14 e ss della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e art. 47 del d. lgs. del 7 marzo 2005 n. 82, detto Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

Si dà atto che sono pervenuti i seguenti pareri:

- In data 11/02/2025 - Commissione Paesaggio comunale:



COMUNE DI MORBEGNO

PROVINCIA DI SONDRIO
AREA TECNICO - AMBIENTALE
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

VERBALE COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

N. 3/2025 del 11/02/2025 alle ore 16.00

Arch. TARCA CRISTINA	Presidente	ASSENTE
Geol. DELLA MATERA ELEONORA	Membro componente	PRESENTE
Geom. TARCA DAVIDE	Membro componente	PRESENTE
Ing. DEL NERO RINALDO	Membro componente	PRESENTE
Arch. CAPRARI GIORDANO	Membro componente	PRESENTE

Pratica:	B6/2025 del 05/02/2024 protocollo 3165
Tipologia:	Parere paesaggistico
Richiedenti:	COMUNE DI MORBEGNO
Progettisti:	ALDERIGHI INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO TECNICO DI ALDERIGHI ING. GIANCARLO E ALDERIGHI ING. ADRIANO DNPR ARCHITETTI ASSOCIATI Arch. SALA MATTIA TECHION S.R.L.
Descr. Lavori:	NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO - SPINI VANONI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE (CUP H98H24000520006).
Indirizzo:	VIALE AMBROSETTI TOMMASO

PARERE: La commissione esprime parere FAVOREVOLE:

Si consiglia di prevedere una schermatura con tende sul fronte sud e la copertura a verde.

- In data 12/02/2025 con prot. 3605 - Società Elettrica in Morbegno:

Buongiorno, in riferimento alla vostra comunicazione Protocollo: AOO.c_f712.05/02/2025.0003165, siamo ad inviare una planimetria con i sottoservizi presenti nella zona dei lavori, specificando che:

- * In verde sono rappresentate le linee elettriche in bassa tensione
- * In viola sono rappresentate le linee elettriche in media tensione
- * In arancione sono rappresentate le linee del teleriscaldamento

Si specifica che il loro posizionamento su mappa, non essendo un rilievo georeferenziato, risulta essere indicativo.

Da un'analisi iniziale, tali sottoservizi, non dovrebbero interferire con i lavori in progetto.

Siamo inoltre a specificare che nella zona in cui sorgerà la nuova mensa, al momento, non c'è la disponibilità della potenza elettrica indicata nel progetto (50 kW), pertanto andrà analizzata la situazione in modo da individuare la soluzione idonea per la fornitura.

Saluti

Ufficio tecnico

Società cooperativa per azioni

via Artigianato, 5

23017 Morbegno (SO)

tel. +39 0342 610213

fax +39 0342 600203

mail: <mailto:ufficiotecnico@pec.sem-morbegno.it>
ufficiotecnico@pec.sem-morbegno.it


Da: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it

<protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it>

Inviato: giovedì 6 febbraio 2025 08:58

A: amministrazione@pec.sem-morbegno.it

Oggetto: Protocollo: AOO.c_f712.05/02/2025.0003165 - INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE - DECISORIA AI SENSI DELL'ART. 14 COMMI 2 E 3 DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II. DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DE...



- In data 14/02/2025 con prot. 4004 - ATS Montagna:

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Montagna

Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
S.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente

Tit. II.03.05

OGGETTO: Conferenza di Servizi preliminare-decisoria relativa all'esame della nuova mensa scolastica – Morbegno – CUP H98H24000520006.

Spett.le
Comune di Morbegno
Servizio Urbanistica-Ambiente-Museo
c.a. RUP/Responsabile del Servizio
Arch. Cristina Tarca
protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it

Con riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta a questo Dipartimento in data 06/02/2025 con prot. n. 6810, relativa all'esame del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di realizzazione della nuova mensa scolastica a servizio dell'I.C. Comprensivo I Morbegno "Spini-Vanoni" – intervento finanziato con fondi PNRR, preso visione dell'allegata documentazione, tenuto conto che:

- *Il refettorio è previsto per un'utenza di 300 alunni/e, suddivisi/e in doppio turno di refezione, la cui superficie garantisce pertanto il parametro previsto dal DM del 1975 sull'edilizia scolastica (0,70 mq/alunno-a);*
- *La soluzione C è quella individuata, ove nell'ipotesi progettuale si prevede di occupare un vuoto urbano (terreno di proprietà P.A.) lasciato dagli esistenti edifici scolastici e che fungerà da sistema/completamento (orizzontale) tra gli edifici pubblici e di servizio per i cittadini; trattasi infatti di edificio sopraelevato su pilotis, con sottostante parcheggio (aperto e coperto);*
- *È prevista l'applicazione e il rispetto dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) nonché del principio di DNSH ovvero che non sia arrecato un danno significativo all'ambiente;*
si precisa quanto segue:
- *Il refettorio dovrà avere pareti lavabili almeno fino h. 1,50 metri da pavimento;*



Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
S.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente

- *Sono da individuare spazi per collocazione materiale/attrezzature/pulizia;*
- *Saranno da completare gli spazi al rustico, a servizio del refettorio, da utilizzare per il porzionamento del cibo che arriverà già pronto e per il lavaggio delle stoviglie dopo la consumazione dei pasti; tali spazi (servizi igienici/spogliatoi compresi) dovranno possedere i requisiti previsti dalla normativa europea 852/2004, facendo riferimento all'ex Titolo IV del R.L.I. per maggiori dettagli, come linea guida/manualistica; pertanto su tali spazi si rimanda a successiva valutazione;*
- *Sarebbe preferibile collocare un congruo numero di lavelli all'interno del refettorio, in prossimità dei servizi igienici alunni/e, per una maggior fruizione di uno spazio pulizia dedicato a un maggior numero di alunni/e;*
- *Sarebbe opportuno rimuovere il lavello a nastro previsto nell'anti-wc alunni/e per una migliore fruizione di tale spazio per un eventuale disabile;*
- *Prevedere tavolo/i idoneo/i per un eventuale disabile in carrozzina;*
- *A prescindere dalla tipologia/morfologia dell'edificio progettato, ci si dovrà attenere per le concentrazioni di radon indoor a quanto previsto dalla vigente normativa.*

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Medico S. ISPSA

Dott. Narciso Cazzato

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Montagna

Direzione Sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
S.C. Igiene e Sanità Pubblica, Salute e Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile della Pratica: TdP G.Rebori – tel. 0342 643 270

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: NARCISO CAZZATO in data 14/02/202

- In data 18/02/2025 con prot. 4120 - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO:



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO

"usque ad mortem audebo"

Ufficio Prevenzione

Sondrio, (data del protocollo)

Rif. pratica VV.F. **13044**
(da citare nella corrispondenza)

A Comune di Morbegno
Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO)
protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it

Oggetto: Conferenza Servizi ns. prot. 1351 del 06/02/2025 - Indizione Conferenza di Servizi preliminare - decisoria ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii. da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, relativa all'esame del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dei lavori di realizzazione della NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO - SPINI VANONI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE (CUP H98H24000520006). Riscontro.

Con riferimento all'oggetto, questo Comando, per quanto di competenza ed ai soli fini antincendio, preso atto dei contenuti dei soli elaborati progettuali della sezione "Progettazione antincendio" esprime il nulla osta alla realizzazione delle opere in oggetto, alle condizioni di seguito elencate:

- 1) Implementare la Gestione della Sicurezza Antincendio tenendo in considerazione, tra gli altri, anche i seguenti aspetti: essendo il centro di gestione delle emergenze situato in un punto non protetto dell'attività, dotarsi di misure tecniche e organizzative per poter gestire la telefonata ai soccorsi e il coordinamento dell'emergenza senza ulteriori rischi per gli addetti. Prevedere prove di evacuazione periodiche che coinvolgano tutti gli utenti della struttura. Durante l'esercizio il numero di addetti antincendio presenti dovrà essere conforme a quanto stabilito all'interno del piano di emergenza, da presentare in fase di SCIA.
- 2) All'interno dell'attività dovranno essere utilizzate solamente apparecchiature elettriche conformi e il cui utilizzo sarà autorizzato dal responsabile dell'attività. Dovrà essere altresì prevista la sorveglianza periodica nei confronti di tali attrezzature, oltre al controllo del comportamento del personale e degli utenti, delle operazioni di carico/scarico, della gestione dei rifiuti, dell'accesso alle sole persone autorizzate (in numero non superiore rispetto alla capienza massima stabilita), del divieto di uso di fiamme libere e di tutte le situazioni che possano comportare rischi per la sicurezza antincendio.
- 3) Come indicato al p.to S.4.8.5.2 del DM 03/08/2015, mantenere una opportuna larghezza lungo tutto il percorso d'esodo. Disporre misure tecniche e gestionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche, in particolare lungo le vie di esodo. Lo stesso dovrà essere applicato all'interno dell'autorimessa, come previsto dal punto 2 c. e della circolare 17496/2020.

Comando dei Vigili del fuoco di Sondrio – v. Giuliani, 27 A/B/C – 23100 Sondrio (SO)
☎ 0342/533000 – e.mail: prevenzione.sondrio@vigilfuoco.it, PEC: com.prev.sondrio@cert.vigilfuoco.it

- 4) Relativamente alla misura S.3, le strutture e le eventuali discontinuità (aperture, passaggi impiantistici...) anche verso la struttura adiacente, dovranno essere compatibili con il livello di prestazione adottato.
- 5) Implementare l'impianto di rivelazione incendi manuale, valutando l'aggiunta di punti di segnalazione in modo che ne sia presente almeno uno in corrispondenza di entrambe le uscite.
- 6) Garantire la distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento di fumo e calore, secondo le indicazioni del DM 03/08/2015 (par. S.8.5.3).

Si precisa, che fanno parte integrante della presente valutazione, gli elaborati tecnici progettuali firmati digitalmente ai sensi di legge ed acquisiti per via telematica, di seguito riportati:

VVF.000 - Relazione prevenzione incendi.pdf.p7m	relazione tecnica
VVF.001 - Planimetria generale.pdf.p7m	elaborati grafici
VVF.002 - Pianta piano seminterrato e rialzato.pdf.p7m	elaborati grafici
VVF.003 - Prospetti.pdf.p7m	elaborati grafici
VVF.004 - Sezioni.pdf.p7m	elaborati grafici

Per quanto non espressamente rilevabile dalla documentazione progettuale allegata all'istanza, dovranno essere rispettate le normative antincendio ed i criteri tecnici di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività stesse.

ISTRUTTORE TECNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Nicolò Brutti

**IL COMANDANTE
(Granata)**

Firmato digitalmente ai sensi di legge

Rilevato che le restanti Amministrazioni coinvolte nel procedimento non hanno reso le proprie determinazioni entro il termine espressamente indicato nel provvedimento di indizione e convocazione, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 14-bis comma 4 della Legge 241/1990, secondo la quale la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, si approvano le risultanze della Conferenza dei Servizi relativa all'esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei LAVORI DI NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO - SPINI VANONI. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, con le prescrizioni formulate dai vari enti.

La sottoscritta, nella qualità di RUP, ritiene concluso il presente procedimento amministrativo, con successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.

Morbegno, li 18/02/2025

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Arch. Cristina Tarca
firmato digitalmente



TARCA
CRISTINA
18.02.2025
15:08:23
GMT+02:00